

ПРОТОКОЛ № 7

внеочередного заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Калужской области

г. Калуга

27 ноября 2017 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель губернатора Калужской области, Руководитель штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Калужской области Г.С. Новосельцев.

Присутствовали:

Члены штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Калужской области:

- ЕЙСТ**
Александр Валерьевич - заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - директор филиала «Калугаэнерго»
- БАТОВ**
Николай Анатольевич - главный инженер МУП «Калугатеплосеть»
- г. Калуги
- ДМИТРИЕВ**
Алексей Алексеевич - 1-й первый заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства города Калуги
- ОСТРИК**
Вячеслав Валерьевич - заместитель директора филиала «Калугаэнерго» ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» - главный инженер филиала «Калугаэнерго»
- ИВАНОВ**
Кирилл Александрович - заместитель начальника управления промышленности, инноваций и предпринимательства, начальник отдела промышленности.
- КОРЕШКОВ**
Алексей Валерьевич - директор представительства ПАО «СО ЕЭС» в Калужской области
- РУДНЕВ**
Сергей Николаевич - директор филиала ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» Приокского предприятия магистральных электрических сетей
- МАИЛОВ**
Руслан Магомедович - заместитель министра - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

МАКАРОВ Виктор Иванович	области 1-й заместитель генерального директора - главный инженер «Калугаоблводоканал»
ЗЕНОВ Алексей Владимирович	- заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора
СЫЧЕВ Михаил Юрьевич	- начальник управления энергетики министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области
СТРУЕВ Сергей Владимирович	- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Городского округа «Город Калуга»
ФЕДОРЕНКО Виктор Анатольевич	заместитель начальника Главного управления МЧС России по Калужской области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций)
ШКОЛЬНИК Александр Борисович	- заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Калуга»
ФЕДЮКИН Владимир Анатольевич	- генеральный директор АО «Калужская городская энергетическая компания»

Повестка дня:

Об итогах проведения совместных внеплановых учений по отработке взаимодействия при ликвидации технологических нарушений в условиях низких температур наружного воздуха на территории Калужской области прошедших 22.11.2017.

Докладчик: Ейст А.В. - заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - Директор филиала «Калугаэнерго».

По результатам обсуждения результатов проведения внеочередных учений отметили:

- качественную и своевременную передачу оперативной информации об отключениях электросетевых объектов по диспетчерским каналам;
- своевременное привлечение, организацию вывода в ремонт и допуска персонала филиала «Калугаэнерго» для подключения РИСЭ филиала «Калугаэнерго» с целью подачи напряжения на СЗО как на объектах филиала «Калугаэнерго», так и на объектах ТСО г.Мосальск, г.Малоярославец и г.Обнинск.
- своевременное привлечение сил и средств Приокского ПМЭС ПАО «ФСК ЕЭС» и подрядных организаций для проведения АВР;
- своевременную передислокацию собственных сил и средств филиала «Калугаэнерго» для проведения АВР;

- готовность подразделений филиала «Калугаэнерго» и ТСО к действиям по ликвидации технологических нарушений и проведению АВР в условиях, характерных для периода низких температур.

Решили:

1. Информацию заместителя генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - директора филиала «Калугаэнерго» Ейста А.В. принять к сведению.

2. Отметить, что в ходе учений организовано взаимодействие филиала «Калугаэнерго» с ГУ МЧС России по Калужской области, Министерством строительства и ЖКХ Калужской области, администрациями муниципальных районов, ЕДДС районов, Смоленским РДУ, Приокским ПМЭС, ООО «Союзэнергогарант», территориальными сетевыми организациями: Муниципальное унитарное предприятие коммунальных электрических тепловых и газовых сетей МО «Мосальский район», УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети» г. Малоярославец, МП «Горэлектросети» г. Обнинск.

3. Отметить высокую эффективность осмотра ВЛ с применением беспилотного летательного аппарата, предоставленного для учений ГУ МЧС России по Калужской области, рекомендовать филиалу «Калугаэнерго» рассмотреть возможность приобретения БПЛА для оперативного отыскания повреждений на ВЛ.

4. Отметить, что в ходе учений ЕДДС и подразделения МЧС по Калужской области было в полной мере обеспечено информационное взаимодействие с филиалом «Калугаэнерго».

5. Отметить обеспечение информационного сопровождения учений со стороны филиала «Калугаэнерго».

6. Рекомендовать крупным территориальным сетевым организациям, к сетям которых подключены СЗО, рассмотреть возможность приобретения передвижных резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ), мощность не менее 100 кВт.

7. Обратить внимание на выявленные в ходе учений замечания по организации АВР с персоналом филиала «Калугаэнерго» и территориальными сетевыми организациями: Муниципальное унитарное предприятие коммунальных электрических тепловых и газовых сетей МО «Мосальский район», УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети» г. Малоярославец, МП «Горэлектросети» г. Обнинск.

8. Считать цели и задачи, поставленные в ходе совместных учений, выполненными с общей оценкой «хорошо».

**Заместитель губернатора области,
Руководитель штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения
Калужской области**



Г.С. Новосельцев